

АКТ №
готовности объекта потребителя к отопительному периоду

п. Лесниковский
(населенный пункт)

« 31 » 08 20 18

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Лесниковский"
Адрес объекта

п. Лесниковский ул. Лесника д 34 А

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель абонента (наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)

(наименование эксплуатационной организации,

должность, ФИО)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду 2018 / 2019 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

1. Наличие узла ввода (шайбового узла ввода): имеется

2. Состояние трубопроводов:

удовлетворительное

3. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры:

рабочее

4. Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП):

рабочее

5. Состояние автоматики регулирования:

отсутствует

6. Состояние узлов ввода (ШУВ):

удовлетворительное

7. Состояние водогодогревателей (ВПУ):

отсутствуют

Б. Системы подогрева (тепловая защита, вентиляция):

1. Состояние трубопроводов: отсутствуют

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры:

отсутствуют

3. Состояние контрольно-измерительных приборов:

отсутствуют

4. Состояние автоматики регулирования:

отсутствуют

5. Состояние вентиляционного оборудования:

отсутствует

В. Внутренние инженерные сети

1. Состояние внутренней системы отопления:

удовлетворительное

2. Дата проведения капитального ремонта:

Прочие проверяемые вопросы:

а) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года:

б) наличие остекления металлокаркас

в) укомплектованность входных дверей уплотняющими устройствами (пружина, доводчик) доводчик

г) дата запланированного проведения капитального ремонта внутренней системы отопления

Замечания по предписанию от "—" 20 года №

а) выполнено

(перечислить)

б) не выполнено

(перечислить)

Абоненту предлагается выполнить:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Представитель теплоснабжающей организации,

(должность, фамилия, инициалы)

Выводы:

Считать объект

МБОУ с/ш №5

к эксплуатации в отопительном периоде

2018-2019 годов

(подготовленным, неподготовленным)

Наличие гарантитного письма потребителя, принятого АО «Теплоэнергосервис» на устранение замечаний в межотопительный период 20/20 вх. от « » 2017 г. № .

Ответственный представитель теплоснабжающей организации

и.о. директора И.И. Баласанченко

И.Баласанченко

(подпись)

М.П.

(Место для печати теплоснабжающей организации)



К акту готовности объекта прилагаются следующие документы:

1. Справка об отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию;
2. Приказ на ответственное лицо по энергопринимающим установкам, прошедшее обучение в «Ростехнадзоре»;
3. Акт гидропневматической промывки внутренней системы отопления объектов;
4. Акт разграничений балансовой и эксплуатационной ответственности;
5. Технический паспорт объекта БТИ.