



Согласовано:
Глава МО "п. Ленинский"

С.И. Гордиенко
2018г.

Согласовано:
Директор ООО «УК Ленинский»

Е.Ю. Нестренко
" " 2018г.



Утверждаю
И.о. Директора Алданского филиала
К.И. Балаганский
" " 2018г.

ПЛАН
взаимодействий при ликвидации аварий в Алданском филиале
АО «Теплоэнергосервис» в ОЗП 2018г. - 2019г.

Объект, вид аварии	Мероприятия по устранению аварии	Лица, ответственные за выполняемые ме- роприятия
Водозабор – выход из строя оборудования насосной станции	1. Ставит в известность диспетчера АДС 2. Ставит в известность руководство АФ АО «ТЭС», операт. службу АО «ТЭС» и КЧС (ЕДДС) МО «АР» и другие службы, согласно схемы оповещения 3. Включает резервный насос 4. Дает указание на ограничение подачи в водопроводную сеть 5. Контроль за наличием воды в резервуарах 6. Направляет аварийную бригаду на место аварии 7. Предупреждает об аварии основных абонентов 8. Контролирует работу аварийной бригады до полного устранения аварии и восстановления штатного режима работы.	Оператор водозаб. Диспетчер АДС Деж.электрослесарь Диспетчер АДС Машинист нас.уст. Диспетчер АДС Диспетчер АДС Мастер ТВС (цеха) Начальник АДС
Авария в котель- ной (отсутствие электроэнергии, воды и т.д.)	1. Ставит в известность диспетчера АДС 2. Ставит в известность руководство АФ АО «ТЭС», операт. службу АО «ТЭС» и КЧС (ЕДДС) МО «АР» УК «ЖилРем-Строй» и другие службы, согласно схемы оповещения 3. Направляет аварийную бригаду на место аварии 4. Фиксирует в оперативном журнале о принятых мерах и действиях 5. Оповещает абонентов, на которых распространяются последствия аварии 6. Принимает решение о переходе на резервный вид электро-снабжения 7. При длительном отключении электроэнергии принимает решение о сливе воды из системы 8. Обеспечивает оповещение и доставку на место аварии дополнительно привлекаемого к ликвидации аварии работников филиала 9. Контролирует работу аварийной бригады до полного устранения аварии и восстановления штатного режима работы котельной.	Машинист котельной Начальник смены Диспетчер АДС Диспетчер АДС Машинист котельной Начальник смены Диспетчер АДС Энергетик цеха Руководство АФ Руководство АФ Руководство АФ
Пожар в котель- ной	1. Вызывает пожарную охрану, принимает меры по тушению пожара, эвакуации и спасению материальных средств 2. Ставит в известность диспетчера АДС 3. При необходимости вызывает скорую помощь 4. Ставит в известность руководство АФ АО «ТЭС», операт. службу АО «ТЭС» и КЧС (ЕДДС) МО «АР», МВД, прокуратуру 5. Направляет аварийную бригаду, ДПФ на место пожара 6. Фиксирует в оперативном журнале действия (принятые меры) и изменения на объекте с указанием времени 7. Оповещает абонентов, на которых распространяются послед-	Машинист котельной Начальник смены Машинист котельной Начальник смены Машинист котельной Начальник смены Диспетчер АДС Диспетчер АДС Диспетчер АДС Диспетчер АДС

	ствия пожара 8.Принимает меры по ликвидации пожара, оказанию помощи пожарным подразделениям и спасению материальных средств 9.Если пожар угрожает котлам и невозможно его быстрая ликвидация, необходимо остановить котлы в аварийном режиме 10.Принять решение о сливе воды из системы отопления 11.Контролирует работу пожарного подразделения и аварийной бригады до полной ликвидации, полного устранения последствий пожара и восстановления штатного режима работы котельной.	Персонал АФ ОАО «ТЭС» и ДПФ Машинист котельной Начальник смены Руководство АФ Мастер, Начальник цеха, руководство АФ
Утечка и порывы на трубопроводах	1.Срочно направляет аварийную бригаду на место аварии 2.Ставит в известность руководство цеха ТВС 3.При крупных авариях (более 2-х часов) ставит в известность руководство АФ ОАО «ТЭС», операт. службу ОАО «ТЭС» и КЧС (ЕДДС) МО «АР» УК «ЖилРемСтрой», и другие службы, согласно схемы оповещения 4.При необходимости производит остановку водопроводных линий для ремонтных работ 5.Предупреждает основных абонентов о перерыве в подаче водоснабжения 6.Обеспечивает оповещение и доставку на место аварии привлекаемого дополнительно к ликвидации аварии работников филиала и оборудования (технику) 7.После выполнения ремонтных работ производит запуск водоснабжения и информирует руководство филиала.	Диспетчер АДС Диспетчер АДС Диспетчер АДС Мастер, начальник цеха Диспетчер АДС Руководство АФ, Начальник АДС и цеха Мастер, Начальник АДС и цеха
Авария на внутридомовых сетях ТВС и канализации	1.Срочно направляет аварийную бригаду на место аварии 2.Ставит в известность руководство цеха ТВС АФ АО «Теплоэнергосервис» 3.При крупных авариях (более 2-х часов) ставит в известность руководство АФ ОАО «ТЭС», операт. службу ОАО «ТЭС» и КЧС (ЕДДС) МО «АР» и другие службы, согласно схемы оповещения 4.При необходимости производит остановку водопроводных линий для ремонтных работ по согласованию с АФ АО «Теплоэнергосервис» 5.Предупреждает основных абонентов о перерыве в подаче водоснабжения 6.Обеспечивает оповещение и доставку на место аварии привлекаемого дополнительно к ликвидации аварии персонала и оборудования (технику) 7.После выполнения ремонтных работ производит запуск тепло водоснабжения по согласованию с АФ АО «Теплоэнергосервис»	ООО « УК Ленинский»

Разработал:
Начальник СЭиР



А.С. Фисько