



УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО «Поселок Ленинский»

С.И.Гордиенко

«22» октября 2018г.

ПОРЯДОК

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, водоснабжения в отопительный период

1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах централизованного тепло-, водоснабжения, а также вероятных последствий, должностными или производственно-технологическими инструкциями должен быть предусмотрен определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала.
2. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации МО «Поселок Ленинский» и организаций всех форм собственности на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.
3. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и в бюджете МО «Поселок Ленинский».
4. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, разработан в целях координации деятельности администрации МО «Поселок Ленинский», ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения МО «Поселок Ленинский».
5. Настоящий порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Поселок Ленинский».
6. Основной задачей администрации МО «Поселок Ленинский» является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей, обеспечение нормативного температурного режима.
7. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с Федеральным и Республиканским законодательством.
8. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного тепло-, водоснабжения повлекшее временное (в пределах нормативно-допустимого времени) прекращение теплоснабжения или водоснабжения или незначительное отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других

участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с инструкциями по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникации, смежных с поврежденной.

9. При возникновении аварийной ситуации дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями, в том числе по оперативному информационному взаимодействию между собой. После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

10. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций в ведении которой находится аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме.

11. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС и руководителей администрации МО «Поселок Ленинский».

12. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств администрация МО «Поселок Ленинский» подключает к устранению аварии другие организации и предприятия независимо от форм собственности.

13. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе тепло-, водоснабжения чрезвычайной ситуации, координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть сформирован оперативный штаб.

14. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Ленинский», на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

15. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Ленинский», ЕДДС через систему оповещения и информирования доводит до населения информацию о сложившейся обстановке и предпринимаемых мерах (в случаях необходимости)

15. Оперативная информация о нарушениях ресурсоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ:

№ п/п		информация
1.	Дата и время возникновения технологического нарушения	
2.	Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации	
3.	Причина нарушения	
4.	Характер повреждений	
5.	Количество потребителей, попавших под ограничение ресурсоснабжения, в том числе: зданий и сооружений (в т.ч. жилых) социально-значимых объектов население объекты жизнеобеспечения	
6.	Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)	
7.	Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, мЗ/сут.	
8.	Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения	
9.	Принимаемые меры по восстановлению ресурсоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения.	
10.	Планируемые дата и время завершения работ.	
11.	Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ.	