

**Теплотехническая характеристика котельных
по АФ АО "Теплоэнергосервис" тариф Алдан
на 2019 год**

№	Марка котлов	Тип котлов (водогрейный, паровой)	Назначение котлов (отопительный, водоснаб.)	вид использ уемого топлива	Способ подачи топлива	Наличие оборудования ХВО	Мощность котлов, Гкал/час	КПД котлов %	Объём вырабатываемой тепловой энергии	Нагрузка, Гкал/час		Коэффициент использования мощности	
										средне топител ьная	пиковая	за отопител ьный период	в пиковые нагрузки
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14
	Всего:	X	X	уголь			178,86		436847,75	68,43	132,02	0,38	0,74
	в том числе:												
1	Котельная Центральная			уголь	механ.	имеется	90	70%	196901,9	30,84	59,50	0,34	0,66
	КВ ТС-20 ВЦКС	водогр.	отопление, гор.вода				30	70%					
	КВ ТС-20 ВЦКС	водогр.	отопление, гор.вода				30	70%					
	КВ ТС-20 ВЦКС	водогр.	отопление, гор.вода				30	70%					
2	Котельная АРЭМЗ			уголь	механ.	отсутств.	30	78,0%	88487,4	13,86	26,74	0,46	0,89
	КВ-ТС-10	водогр.	отопление, гор.вода				10	78,0%					
	КВ-ТС-10	водогр.	отопление, гор.вода				10	78,0%					
	КВ-ТС-10	водогр.	отопление, гор.вода				10	78,0%					
6	Котельная ЯЦИК			уголь	ручной	отсутств.	1,94	51,8%	2522,6	0,40	0,76	0,20	0,39
	1 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				0,97	51,8%					
	2 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				0,97	51,8%					
7	Котельная МКУ-14 п. Солнечный			уголь	ручной	отсутств.	12,04	76,4%	44636,7	6,99	13,49	0,58	1,12
	1 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,4%					
	2 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,4%					
	3 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,4%					
	4 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,4%					
8	Котельная МКУ-10,5 п. Солнечный			уголь	отсутств.	отсутств.	9,03	77,8%	23077,1	3,61	6,97	0,40	0,77
	1 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	77,8%					
	2 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	77,8%					
	3 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	77,8%					
11	Всего: п. Б. Нимыр		X				5,25	56,2%	5993,04	0,94	1,81	0,18	0,34
	в том числе:												
	Котельная			уголь	ручной	отсутств.	5,25	56,2%	5993,0	0,94	1,81	0,18	0,34
	1 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				1,05	56,0%					
	2 КСВ	водогр.	отопление, гор.вода				1,05	56,4%					
	3 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				1,05	56,0%					
	4 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				1,05	56,8%					
	5 КСВ	водогр.	отопление, гор.вода				1,05	55,6%					
12	Всего: Куранах	X	X				4,32		10367,10	1,62	3,13	0,38	0,73
	в том числе:												
	Котельная "УКМТ-5"			уголь	ручная	отсутств.	4,32	77,7%	10367,10	1,62	3,13	0,38	0,73
	1 КСВм-1,25 "ВК-3"	водогр.	отопление, гор.вода				1,08	76,4%					
	2 КСВм-1,25 "ВК-3"	водогр.	отопление, гор.вода				1,08	78,8%					
	3 КСВм-1,25 "ВК-3"	водогр.	отопление, гор.вода				1,08	75,8%					
	4 КСВм-1,25 "ВК-3"	водогр.	отопление, гор.вода				1,08	79,9%					
14	Всего: п. Лебединий		X	X			8,60	76,9%	21071,05	3,30	6,37	0,38	0,74
	в том числе:												
	кот МКУ 10 п. Лебединий			уголь	механ.	отсутств.	8,6	76,9%	21071,1	3,30	6,37	0,38	0,74
	1 КВм-2,5 КБ	водогр.	отопление, гор.вода				2,15	79,7%					
	2 КВм-2,5 КБ	водогр.	отопление, гор.вода				2,15	75,9%					
	3 КВм-2,5 КБ	водогр.	отопление, гор.вода				2,15	75,9%					
	4 КВм-2,5 КБ	водогр.	отопление, гор.вода				2,15	75,9%					
	Котельная МКУ-14 п. Ленинск			уголь	ручной	отсутств.	12,04	76,8%	39039,1	6,12	11,80	0,51	0,98
	1 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,8%					
	2 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,8%					
	3 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,8%					
	4 КВм-3,5КБ	водогр.	отопление, гор.вода				3,01	76,8%					
	Котельная п.Якут			уголь	ручной	отсутств.	3	57,1%	1586,9	0,25	0,48	0,08	0,16
	1 ВК-60	водогр.	отопление, гор.вода				1	56,6%					
	2 ВК-60	водогр.	отопление, гор.вода				1	58,6%					
	3 ВК-60	водогр.	отопление, гор.вода				1	56,2%					
	Котельная п.Орочен				ручной	отсутств.	0,13	80,0%	550,7	0,09	0,17	0,68	1,32
	1 Титан-150	водогр.	отопление, гор.вода				0,13	80,0%					
16	Всего: п. Хатыстыр		X				2,51		2614,27	0,41	0,79	0,32	0,62
	в том числе:												
	Котельная центральная			уголь	ручная	отсутств.	1,314	68,3%	1671,6	0,26	0,51	0,20	0,38
	1 КВр-0,4	водогр.	отопление, гор.вода				0,34	80,0%					
	2 Алданец	водогр.	отопление, гор.вода				0,97	56,6%					
	Котельная Школа			уголь	ручная	отсутств.	1,2	56,6%	942,7	0,15	0,28	0,12	0,24
	1 Алданец	водогр.	отопительн.				0,6	56,6%					
	2 Алданец	водогр.	отопительн.				0,6	56,6%					