



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2020г

№ 85

п. Ленинский

О начале отопительного сезона на территории МО «поселок Ленинский»

ПОСТАНОВЛЯЮ

В целях защиты прав потребителей коммунальных услуг и в соответствии со статьей №157 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) №433 от 14.07.2005г. «Об утверждении норм расхода ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) на выработку тепловой энергии отопительно-производственными котельными РС(Я)», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», СанПиН 2.1.4.2496-09, а также, на основании договоров, заключенных с ООО УК «Ленинский» «На предоставление коммунальных ресурсов для нужд населения», руководствуясь схемой теплоснабжения МО «Поселок Ленинский» Алданского рн РС(Я) до 2031г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать на территории МО «П. Ленинский» отопительным периодом 2020-2021г.г.:
-начало 6 сентября 2020г.,
-окончание - 31 мая 2021г.
Продолжительность -266 дней
2. Руководству Аф АО «Теплоэнергосервис» обеспечить подачу тепла и горячей воды, согласно температурного графика.
3. Утвердить температурный график подачи тепла и горячей воды на всей территории поселения (прилагается)
4. Членам межведомственной комиссии (Распоряжению №30 от 21.04.2020 «О мерах по подготовке к ОЗП -2020-2021г.г. и созданию межведомственной комиссии по обеспечению контроля за поставкой тепловой энергии поставщиками».
5. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и на сайте администрации.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава



С.И.Гордиенко

Температурный график подачи сетевой воды на 2020-2021г.г. по МКУ 10, МКУ-14

температура на падающей линии	температура на обратной линии	температура воды на подающей линии потребителя	температура наружного воздуха	температура на падающей линии	температура на обратной линии	температура воды на подающей линии потребителя
35,4	31,5	33,4	-21	62,5	49,3	55,9
36,4	32,2	34,3	-22	63,4	49,8	56,6
37,5	32,9	35,2	-23	64,2	50,4	57,8
38,5	33,6	35,1	-24	65,1	50,9	58,0
39,5	34,3	35,9	-25	66,0	51,4	58,7
40,5	35,0	37,8	-26	66,8	52,0	59,4
41,5	35,7	33,6	-27	67,6	52,5	60,1
42,5	36,3	39,4	-28	68,5	53,0	60,7
43,5	37,0	40,2	-29	69,3	53,5	61,4
44,4	37,6	41,0	-30	70,2	54,0	62,1
45,4	38,3	41,8	-31	71,0	54,5	62,8
46,3	38,9	41,6	-32	71,8	55,0	63,4
47,3	39,5	43,4	-33	72,7	55,6	64,1
48,2	40,1	44,2	-34	73,5	56,1	64,8
49,1	40,3	44,9	-35	74,3	56,6	65,4
50,1	41,4	45,7	-36	75,1	57,1	66,1
51,0	42,0	46,5	-37	75,9	57,6	66,7
51,9	42,5	47,2	-38	76,8	58,0	67,4
52,8	43,1	48,0	-39	77,6	58,5	68,1
53,7	43,7	48,7	-40	78,4	59,0	68,7
54,6	44,3	49,5	-41	79,2	59,5	69,4
55,5	44,9	50,2	-42	80,0	60,0	70,0
56,4	45,4	50,9				
57,3	46,0	51,6				
58,7	46,6	52,4				
59,1	47,3	53,1				
59,9	47,7	53,8				
60,8	48,2	54,5				
61,7	48,8	55,2				

